


南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
115.06.17	1150617DW-1	H6-12樓女		<1
115.06.17	1150617DW-2	H6-13樓女		<1
115.06.17	1150617DW-3	H6-3樓女內		<1
115.06.17	1150617DW-4	T-4F樓梯間(靠男廁)		1
115.06.17	1150617DW-5	H6-4樓女(左)		<1
115.06.17	1150617DW-6	H6-5樓女(左)		<1
115.06.17	1150617DW-7	H6-6樓女(左)		<1
115.06.17	1150617DW-8	H6-7樓女(左)		1
115.06.17	1150617DW-9	H6-8樓女(左)		3
115.06.17	1150617DW-10	H6-4樓女(右)		<1
115.06.17	1150617DW-11	H6-5樓女(右)		<1
115.06.17	1150617DW-12	H6-6樓女(右)		<1
115.06.17	1150617DW-13	H6-7樓女(右)		<1
115.06.17	1150617DW-14	H6-8樓女(右)		1
115.06.17	1150617DW-15	H6-9樓女		4




南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
115.06.17	1150617DW-16	H6-10樓女(左)		<1
115.06.17	1150617DW-17	H6-11樓女(左)		1
115.06.17	1150617DW-18	H6-12樓女		<1
115.06.17	1150617DW-19	H6-13樓女		<1
115.06.17	1150617DW-20	H6-4樓男(左)		<1
115.06.17	1150617DW-21	H6-5樓男(左)		<1



115.06.17	1150617DW-17	H6-11樓女(左)		1
115.06.17	1150617DW-18	H6-12樓女		<1
115.06.17	1150617DW-19	H6-13樓女		<1
115.06.17	1150617DW-20	H6-4樓男(左)		<1
115.06.17	1150617DW-21	H6-5樓男(左)		<1
115.06.17	1150617DW-22	H6-6樓男(左)		<1
115.06.17	1150617DW-23	H6-7樓男(左)		<1
115.06.17	1150617DW-24	H6-8樓男(左)		<1
115.06.17	1150617DW-25	H6-3樓男內		<1
115.06.17	1150617DW-26	H6-3樓男外		1
115.06.17	1150617DW-27	H6-4樓男(右)		<1
115.06.17	1150617DW-28	H6-5樓男(右)		<1



南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
115.06.17	1150617DW-31	H6-8樓男(右)		1
115.06.17	1150617DW-32	H6-9樓男		1
115.06.17	1150617DW-33	H6-10樓男		1
115.06.17	1150617DW-34	H6-11樓男		<1
115.06.17	1150617DW-35	H6-12樓男		1
115.06.17	1150617DW-36	H6-13樓男		1
115.06.17	1150617DW-37	N104		<1
115.06.17	1150617DW-38	N308		<1
115.06.17	1150617DW-39	N508		<1
115.06.17	1150617DW-40	N-2F		<1
115.06.17	1150617DW-41	N-4F		<1



115.06.17	1150617DW-36	H6-13樓男		1
115.06.17	1150617DW-37	N104		<1
115.06.17	1150617DW-38	N308		<1
115.06.17	1150617DW-39	N508		<1
115.06.17	1150617DW-40	N-2F		<1
115.06.17	1150617DW-41	N-4F		<1
115.06.17	1150617DW-42	V-1樓		1



南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
115.06.17	1150617DW-46	V-5樓		<1
115.06.17	1150617DW-47	Y-水電庫房		<1
115.06.17	1150617DW-48	X-3樓		<1
115.06.17	1150617DW-49	X-4樓		<1
115.06.17	1150617DW-50	T-1F樓梯間(靠男廁)		<1
115.06.17	1150617DW-51	T-2F樓梯間(靠男廁)		<1
115.06.17	1150617DW-52	T-2F樓梯間(靠女廁)		<1
115.06.17	1150617DW-53	T-3F樓梯間(靠男廁)		<1
115.06.17	1150617DW-54	T-3F樓梯間(靠女廁)		<1
115.06.17	1150617DW-55	T-306前(靠西南面)		<1
以下空白				

