

### 南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
115.01.28	1150128DW-1	Q-1樓工廠		<1
115.01.28	1150128DW-2	Q-2樓半		<1
115.01.28	1150128DW-3	Q-4樓半		<1
115.01.28	1150128DW-4	R101		<1
115.01.28	1150128DW-5	R301		<1
115.01.28	1150128DW-6	R501		<1
115.01.28	1150128DW-7	K106旁		<1
115.01.28	1150128DW-8	K205旁		<1
115.01.28	1150128DW-9	K305旁		<1
115.01.28	1150128DW-10	K405旁		<1
115.01.28	1150128DW-11	K505旁		<1
115.01.28	1150128DW-12	K-3F		<1
115.01.28	1150128DW-13	K-4F		<1
115.01.28	1150128DW-14	L-校安中心旁		<1
115.01.28	1150128DW-15	L-文書組旁		<1



南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
115.01.28	1150128DW-16	L-304旁		<1
115.01.28	1150128DW-17	L-3F東南		<1
115.01.28	1150128DW-18	L007		<1
115.01.28	1150128DW-19	L-人事室		<1
115.01.28	1150128DW-20	L-校長會客室		<1
115.01.28	1150128DW-21	L-秘書室		<1
115.01.28	1150128DW-22	L008前		<1
115.01.28	1150128DW-23	L205		<1
115.01.28	1150128DW-24	L404		<1
115.01.28	1150128DW-25	L106前		<1
115.01.28	1150128DW-26	L棟5樓西北		<1
115.01.28	1150128DW-27	E-1樓西北		<1
115.01.28	1150128DW-28	E-2樓西北		<1
115.01.28	1150128DW-29	E-3樓西北		<1
115.01.28	1150128DW-30	E-4樓西北		<1



南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
115.01.28	1150128DW-31	H6-10女左		<1
115.01.28	1150128DW-32	E-6樓西北		<1
115.01.28	1150128DW-33	H6-11F女左		<1
115.01.28	1150128DW-34	E-8樓西北		<1
115.01.28	1150128DW-35	E-9樓西北		<1
115.01.28	1150128DW-36	E-10樓西北		<1
115.01.28	1150128DW-37	E-11樓西北		<1
115.01.28	1150128DW-38	E-12樓西北		<1
115.01.28	1150128DW-39	E-13樓西北		<1
115.01.28	1150128DW-40	E-6樓EMBA		<1
115.01.28	1150128DW-41	M-BF		<1
115.01.28	1150128DW-42	M-2F		<1
115.01.28	1150128DW-43	M-4F		<1
115.01.28	1150128DW-44	U-1樓		<1
115.01.28	1150128DW-45	U-2樓		<1



南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
115.01.28	1150128DW-46	T-0111前		<1
115.01.28	1150128DW-47	U-3樓		<1
115.01.28	1150128DW-48	U-4樓		<1
115.01.28	1150128DW-49	H6-1樓		<1
115.01.28	1150128DW-50	H6-9樓男		<1
115.01.28	1150128DW-51	H6-10樓男		<1
115.01.28	1150128DW-52	H6-11樓男		<1
115.01.28	1150128DW-53	H6-12樓男		<1
115.01.28	1150128DW-54	H6-13樓男		<1
115.01.28	1150128DW-55	H6-9樓女		<1
以下空白				

