


南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
114.12.01	1141201DW-1	T-1F樓梯間(靠女廁)	—	<1
114.12.01	1141201DW-2	H3-4F西邊	—	<1
114.12.01	1141201DW-3	W-8樓	—	<1
114.12.01	1141201DW-4	W-9樓	—	<1
114.12.01	1141201DW-5	W-10樓	—	<1
114.12.01	1141201DW-6	O-1樓	—	<1
114.12.01	1141201DW-7	O-3樓	—	<1
114.12.01	1141201DW-8	H6 學餐(1樓餐廳)	—	<1
114.12.01	1141201DW-9	H6 學餐(2樓餐廳)	—	<1
114.12.01	1141201DW-10	W棟-1F	—	<1
114.12.01	1141201DW-11	W棟-2F	—	<1
114.12.01	1141201DW-12	A201前	—	<1
114.12.01	1141201DW-13	B100前	—	<1
114.12.01	1141201DW-14	B304前	—	<1
114.12.01	1141201DW-15	C202前	—	<1



南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
114.12.01	1141201DW-16	C303	—	<1
114.12.01	1141201DW-17	C棟1F	—	<1
114.12.01	1141201DW-18	D102前	—	<1
114.12.01	1141201DW-19	D202前	—	<1
114.12.01	1141201DW-20	I棟1F	—	<1
114.12.01	1141201DW-21	I棟2F	—	<1
114.12.01	1141201DW-22	I棟3F	—	<1
114.12.01	1141201DW-23	I棟4F	—	<1
114.12.01	1141201DW-24	I棟5F	—	<1
114.12.01	1141201DW-25	I棟6F	—	<1
114.12.01	1141201DW-26	I棟7F	—	<1
114.12.01	1141201DW-27	I棟8F	—	<1
114.12.01	1141201DW-28	I棟9F	—	<1
114.12.01	1141201DW-29	I棟10F	—	<1
114.12.01	1141201DW-30	J102旁	—	<1



南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
114.12.01	1141201DW-31	J202旁	—	<1
114.12.01	1141201DW-32	J402旁	—	<1
114.12.01	1141201DW-33	P301	—	<1
114.12.01	1141201DW-34	P501	—	<1
114.12.01	1141201DW-35	S-1F東北	—	<1
114.12.01	1141201DW-36	H3-5F東邊	—	<1
114.12.01	1141201DW-37	S-2F西北	—	<1
114.12.01	1141201DW-38	S-2F東南	—	<1
114.12.01	1141201DW-39	S-3F東南	—	<1
114.12.01	1141201DW-40	S-3F西北	—	<1
114.12.01	1141201DW-41	S-4F西北	—	<1
114.12.01	1141201DW-42	S-4F東南	—	<1
114.12.01	1141201DW-43	S-5F東南	—	<1
114.12.01	1141201DW-44	S-5F西北	—	<1
114.12.01	1141201DW-45	S-6F西南	—	<1



南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
114.12.01	1141201DW-46	S-6F東南	—	<1
114.12.01	1141201DW-47	S-7F東北	—	<1
114.12.01	1141201DW-48	S-7F東南	—	<1
114.12.01	1141201DW-49	Z-2樓	—	<1
114.12.01	1141201DW-50	Z-園藝工寮	—	<1
114.12.01	1141201DW-51	H3-BF交誼廳	—	<1
114.12.01	1141201DW-52	H3-1F交誼廳	—	<1
114.12.01	1141201DW-53	H3-2F東邊	—	<1
114.12.01	1141201DW-54	H3-2F西邊	—	<1
114.12.01	1141201DW-55	H3-3F東邊	—	<1
114.12.01	1141201DW-56	H3-3F西邊	—	<1
114.12.01	1141201DW-57	H3-4F東邊	—	<1
以下空白				

