


南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
114.7.02	1140702DW-1	V-1樓	—	<1
114.7.02	1140702DW-2	V-2樓	—	<1
114.7.02	1140702DW-3	V-3樓	—	<1
114.7.02	1140702DW-4	V-4樓	—	<1
114.7.02	1140702DW-5	V-5樓	—	<1
114.7.02	1140702DW-6	Y-水電庫房	—	<1
114.7.02	1140702DW-7	X-3樓	—	<1
114.7.02	1140702DW-8	X-4樓	—	<1
114.7.02	1140702DW-9	T-1F樓梯間(靠男廁)	—	<1
114.7.02	1140702DW-10	W-6樓	—	<1
114.7.02	1140702DW-11	W-7樓	—	<1
114.7.02	1140702DW-12	T-2F樓梯間(靠男廁)	—	<1
114.7.02	1140702DW-13	T-2F樓梯間(靠女廁)	—	<1
114.7.02	1140702DW-14	T-3F樓梯間(靠男廁)	—	<1
114.7.02	1140702DW-15	T-3F樓梯間(靠女廁)	—	<1



南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
114.7.02	1140702DW-16	T-306前(靠西南面)	—	<1
114.7.02	1140702DW-17	T-4F樓梯間(靠男廁)	—	<1
114.7.02	1140702DW-18	T-4F樓梯間(靠女廁)	—	<1
114.7.02	1140702DW-19	T-0001前	—	<1
114.7.02	1140702DW-20	T-0406前	—	<1
114.7.02	1140702DW-21	T-5F樓梯間(靠男廁)	—	<1
114.7.02	1140702DW-22	T-5F樓梯間(靠女廁)	—	<1
114.7.02	1140702DW-23	T-6F樓梯間(靠男廁)	—	<1
114.7.02	1140702DW-24	T-6F樓梯間(靠女廁)	—	<1
114.7.02	1140702DW-25	T-7F樓梯間(靠男廁)	—	<1
114.7.02	1140702DW-26	T-7F樓梯間(靠女廁)	—	<1
114.7.02	1140702DW-27	T-8F樓梯間(靠男廁)	—	<1
114.7.02	1140702DW-28	T-8F樓梯間(靠女廁)	—	<1
114.7.02	1140702DW-29	T-9F樓梯間(靠男廁)	—	<1
114.7.02	1140702DW-30	T-9F樓梯間(靠女廁)	—	<1



南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
114.7.02	1140702DW-31	T-10F樓梯間(靠男廁)	—	<1
114.7.02	1140702DW-32	T-10F樓梯間(靠女廁)	—	<1
114.7.02	1140702DW-33	T-11F樓梯間(靠男廁)	—	<1
114.7.02	1140702DW-34	T-11F樓梯間(靠女廁)	—	<1
114.7.02	1140702DW-35	T-12F樓梯間(靠男廁)	—	<1
114.7.02	1140702DW-36	T-12F樓梯間(靠女廁)	—	<1
114.7.02	1140702DW-37	T-6F調酒教室	—	<1
114.7.02	1140702DW-38	F-機械工廠	—	<1
114.7.02	1140702DW-39	G-2F	—	<1
114.7.02	1140702DW-40	H2-1F	—	<1
114.7.02	1140702DW-41	H2-2F	—	<1
114.7.02	1140702DW-42	H2-3F	—	<1
114.7.02	1140702DW-43	W-3樓秘書室	—	<1
114.7.02	1140702DW-44	O-2樓	—	<1
114.7.02	1140702DW-45	H1-1樓玄關	—	<1



南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
114.7.02	1140702DW-46	H1-1樓玄關	—	<1
114.7.02	1140702DW-47	H1-2樓玄關	—	<1
114.7.02	1140702DW-48	H1-2樓玄關	—	<1
114.7.02	1140702DW-49	H1-3樓玄關	—	<1
114.7.02	1140702DW-50	H1-3樓玄關	—	<1
114.7.02	1140702DW-51	H1-4樓玄關	—	<1
114.7.02	1140702DW-52	H1-4樓玄關	—	<1
114.7.02	1140702DW-53	H1-5樓玄關	—	<1
114.7.02	1140702DW-54	H1-5樓玄關	—	<1
114.7.02	1140702DW-55	W-2樓	—	<1
114.7.02	1140702DW-56	W-4樓	—	<1
114.7.02	1140702DW-57	W-5樓	—	<1
以下空白				

