


南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
113.07.02	1130702DW-1	H6-4樓女(右)	—	<1
113.07.02	1130702DW-2	O-2樓	—	<1
113.07.02	1130702DW-3	H6-6樓女(右)	—	<1
113.07.02	1130702DW-4	H6-7樓女(右)	—	<1
113.07.02	1130702DW-5	H6-8樓女(右)	—	<1
113.07.02	1130702DW-6	H6-9樓女(右)	—	<1
113.07.02	1130702DW-7	H6-10樓女(右)	—	<1
113.07.02	1130702DW-8	H6-11樓女(右)	—	<1
113.07.02	1130702DW-9	H6-12樓女(右)	—	<1
113.07.02	1130702DW-10	H6-13樓女(右)	—	<1
113.07.02	1130702DW-11	N104	—	<1
113.07.02	1130702DW-12	N308	—	<1
113.07.02	1130702DW-13	N508	—	<1
113.07.02	1130702DW-14	N-2F	—	<1
113.07.02	1130702DW-15	N-4F	—	<1




南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
113.07.02	1130702DW-16	V-1樓	—	<1
113.07.02	1130702DW-17	V-2樓	—	<1
113.07.02	1130702DW-18	V-3樓	—	<1
113.07.02	1130702DW-19	V-4樓	—	<1
113.07.02	1130702DW-20	V-5樓	—	<1
113.07.02	1130702DW-21	Y-水電庫房	—	<1
113.07.02	1130702DW-22	X-3樓	—	<1
113.07.02	1130702DW-23	X-4樓	—	<1
113.07.02	1130702DW-24	T-1F樓梯間(靠男廁)	—	<1
113.07.02	1130702DW-25	T-1F樓梯間(靠女廁)	—	<1
113.07.02	1130702DW-26	T-0111前	—	<1
113.07.02	1130702DW-27	T-2F樓梯間(靠男廁)	—	<1
113.07.02	1130702DW-28	T-2F樓梯間(靠女廁)	—	<1
113.07.02	1130702DW-29	T-3F樓梯間(靠男廁)	—	<1
113.07.02	1130702DW-30	T-3F樓梯間(靠女廁)	—	<1



南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
113.07.02	1130702DW-31	T-306前(靠西南面)	—	<1
113.07.02	1130702DW-32	T-4F樓梯間(靠男廁)	—	<1
113.07.02	1130702DW-33	T-4F樓梯間(靠女廁)	—	<1
113.07.02	1130702DW-34	T-0001前	—	<1
113.07.02	1130702DW-35	T-0406前	—	<1
113.07.02	1130702DW-36	T-5F樓梯間(靠男廁)	—	<1
113.07.02	1130702DW-37	T-5F樓梯間(靠女廁)	—	<1
113.07.02	1130702DW-38	T-6F樓梯間(靠男廁)	—	<1
113.07.02	1130702DW-39	T-6F樓梯間(靠女廁)	—	<1
113.07.02	1130702DW-40	T-7F樓梯間(靠男廁)	—	<1
113.07.02	1130702DW-41	T-7F樓梯間(靠女廁)	—	<1
113.07.02	1130702DW-42	T-8F樓梯間(靠男廁)	—	<1
113.07.02	1130702DW-43	T-8F樓梯間(靠女廁)	—	<1
113.07.02	1130702DW-44	T-9F樓梯間(靠男廁)	—	<1
113.07.02	1130702DW-45	T-9F樓梯間(靠女廁)	—	<1



南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
113.07.02	1130702DW-46	T-10F樓梯間(靠男廁)	—	<1
113.07.02	1130702DW-47	T-10F樓梯間(靠女廁)	—	<1
113.07.02	1130702DW-48	T-11F樓梯間(靠男廁)	—	<1
113.07.02	1130702DW-49	T-11F樓梯間(靠女廁)	—	<1
113.07.02	1130702DW-50	T-12F樓梯間(靠男廁)	—	<1
113.07.02	1130702DW-51	T-12F樓梯間(靠女廁)	—	<1
113.07.02	1130702DW-52	T-6F調酒教室	—	<1
113.07.02	1130702DW-53	H2-2F	—	<1
113.07.02	1130702DW-54	H2-3F	—	<1
113.07.02	1130702DW-55	F-機械工廠	—	<1
113.07.02	1130702DW-56	G-2F	—	<1
113.07.02	1130702DW-57	H2-1F	—	<1
以下空白				

