



南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
113.01.03	1130103DW-1	W-3樓秘書室	—	<1
113.01.03	1130103DW-2	J202旁	—	<1
113.01.03	1130103DW-3	J402旁	—	<1
113.01.03	1130103DW-4	P301	—	<1
113.01.03	1130103DW-5	P501	—	<1
113.01.03	1130103DW-6	S-1F東北	—	<1
113.01.03	1130103DW-7	S-1F西北	—	<1
113.01.03	1130103DW-8	S-2F西北	—	<1
113.01.03	1130103DW-9	S-2F東南	—	<1
113.01.03	1130103DW-10	S-3F西南	—	<1
113.01.03	1130103DW-11	S-3F東南	—	<1
113.01.03	1130103DW-12	S-3F西北	—	<1
113.01.03	1130103DW-13	S-4F西北	—	<1
113.01.03	1130103DW-14	S-4F東南	—	<1
113.01.03	1130103DW-15	L-校長會客室	—	<1




南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
113.01.03	1130103DW-16	S-5F 東北	—	<1
113.01.03	1130103DW-17	S-5F 東南	—	<1
113.01.03	1130103DW-18	S-5F 西北	—	<1
113.01.03	1130103DW-19	S-6F 西南	—	<1
113.01.03	1130103DW-20	S-6F 東南	—	<1
113.01.03	1130103DW-21	S-7F 東南	—	<1
113.01.03	1130103DW-22	Z-2樓	—	<1
113.01.03	1130103DW-23	Z-園藝工寮	—	<1
113.01.03	1130103DW-24	H3-BF 交誼廳	—	<1
113.01.03	1130103DW-25	H3-1F 交誼廳	—	<1
113.01.03	1130103DW-26	H3-2F 東邊	—	<1
113.01.03	1130103DW-27	H3-2F 西邊	—	<1
113.01.03	1130103DW-28	H3-3F 東邊	—	<1
113.01.03	1130103DW-29	H3-3F 西邊	—	<1
113.01.03	1130103DW-30	H3-4F 東邊	—	<1



南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
113.01.03	1130103DW-31	H3-4F西邊	—	<1
113.01.03	1130103DW-32	H3-5F東邊	—	<1
113.01.03	1130103DW-33	H3-5F西邊	—	<1
113.01.03	1130103DW-34	H3-6F東邊	—	<1
113.01.03	1130103DW-35	H3-6F西邊	—	<1
113.01.03	1130103DW-36	H3-7F東邊	—	<1
113.01.03	1130103DW-37	H3-7F西邊	—	<1
113.01.03	1130103DW-38	L-張副校長室	—	<1
113.01.03	1130103DW-39	Q-1樓工廠	—	<1
113.01.03	1130103DW-40	Q-1樓半	—	<1
113.01.03	1130103DW-41	Q-2樓半	—	<1
113.01.03	1130103DW-42	Q-4樓半	—	<1
113.01.03	1130103DW-43	R101	—	<1
113.01.03	1130103DW-44	R301	—	<1
113.01.03	1130103DW-45	R501	—	<1



南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
113.01.03	1130103DW-46	K106旁	—	<1
113.01.03	1130103DW-47	K205旁	—	<1
113.01.03	1130103DW-48	K305旁	—	<1
113.01.03	1130103DW-49	K405旁	—	<1
113.01.03	1130103DW-50	K505旁	—	<1
113.01.03	1130103DW-51	K-3F	—	<1
113.01.03	1130103DW-52	K-4F	—	<1
113.01.03	1130103DW-53	L-校安中心旁	—	<1
113.01.03	1130103DW-54	L-文書組旁	—	<1
113.01.03	1130103DW-55	L-304旁	—	<1
113.01.03	1130103DW-56	L棟203主秘室	—	<1
113.01.03	1130103DW-57	L007	—	<1
以下空白				

