


南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
111.11.21	1111121DW-1	T-0406前	—	<1
111.11.21	1111121DW-2	T-5F樓梯間(靠男廁)	—	<1
111.11.21	1111121DW-3	T-5F樓梯間(靠女廁)	—	<1
111.11.21	1111121DW-4	T-6F樓梯間(靠男廁)	—	<1
111.11.21	1111121DW-5	T-6F樓梯間(靠女廁)	—	<1
111.11.21	1111121DW-6	T-7F樓梯間(靠男廁)	—	<1
111.11.21	1111121DW-7	T-7F樓梯間(靠女廁)	—	<1
111.11.21	1111121DW-8	T-8F樓梯間(靠男廁)	—	<1
111.11.21	1111121DW-9	T-8F樓梯間(靠女廁)	—	<1
111.11.21	1111121DW-10	T-9F樓梯間(靠男廁)	—	<1
111.11.21	1111121DW-11	T-9F樓梯間(靠女廁)	—	<1
111.11.21	1111121DW-12	T-10F樓梯間(靠男廁)	—	<1
111.11.21	1111121DW-13	T-10F樓梯間(靠女廁)	—	<1
111.11.21	1111121DW-14	T-11F樓梯間(靠男廁)	—	<1
111.11.21	1111121DW-15	T-11F樓梯間(靠女廁)	—	<1




南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
111.11.21	1111121DW-16	T-12F樓梯間(靠男廁)	—	<1
111.11.21	1111121DW-17	T-12F樓梯間(靠女廁)	—	<1
111.11.21	1111121DW-18	T-6F調酒教室	—	<1
111.11.21	1111121DW-19	F-2樓中間	—	<1
111.11.21	1111121DW-20	F-機械工廠	—	<1
111.11.21	1111121DW-21	H1-1樓玄關	—	<1
111.11.21	1111121DW-22	H1-1樓玄關	—	<1
111.11.21	1111121DW-23	H1-2樓玄關	—	<1
111.11.21	1111121DW-24	H1-2樓玄關	—	<1
111.11.21	1111121DW-25	H1-3樓玄關	—	<1
111.11.21	1111121DW-26	H1-3樓玄關	—	<1
111.11.21	1111121DW-27	H1-4樓玄關	—	<1
111.11.21	1111121DW-28	H1-4樓玄關	—	<1
111.11.21	1111121DW-29	H1-5樓玄關	—	<1
111.11.21	1111121DW-30	H1-5樓玄關	—	<1



南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
111.11.21	1111121DW-31	W-2樓	—	<1
111.11.21	1111121DW-32	W-4樓	—	<1
111.11.21	1111121DW-33	W-5樓	—	<1
111.11.21	1111121DW-34	W-6樓	—	<1
111.11.21	1111121DW-35	W-7樓	—	<1
111.11.21	1111121DW-36	W-8樓	—	<1
111.11.21	1111121DW-37	W-9樓	—	<1
111.11.21	1111121DW-38	W-10樓	—	<1
111.11.21	1111121DW-39	W-3樓秘書室	—	<1
111.11.21	1111121DW-40	O-1樓	—	<1
111.11.21	1111121DW-41	O-2樓	—	<1
111.11.21	1111121DW-42	O-3樓	—	<1
111.11.21	1111121DW-43	O-4樓	—	<1
111.11.21	1111121DW-44	W棟商場	—	<1
111.11.21	1111121DW-45	W棟美食街	—	<1



南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
111.11.21	1111121DW-46	六宿學生餐廳	—	<1
111.11.21	1111121DW-47	A101前	—	<1
111.11.21	1111121DW-48	A201前	—	<1
111.11.21	1111121DW-49	B100前	—	<1
111.11.21	1111121DW-50	B304前	—	<1
111.11.21	1111121DW-51	C202前	—	<1
111.11.21	1111121DW-52	C303	—	<1
111.11.21	1111121DW-53	C夜間部	—	<1
111.11.21	1111121DW-54	D102前	—	<1
111.11.21	1111121DW-55	D202前	—	<1
111.11.21	1111121DW-56	I棟1F	—	<1
111.11.21	1111121DW-57	I棟2F	—	<1
以下空白				

