



### 南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
111.07.06	1110706DW-1	X-3樓	—	<1
111.07.06	1110706DW-2	X-4樓	—	<1
111.07.06	1110706DW-3	G-2F	—	<1
111.07.06	1110706DW-4	H6-4樓男(左)	—	<1
111.07.06	1110706DW-5	T-4F樓梯間(靠女廁)	—	<1
111.07.06	1110706DW-6	H6-6樓男(左)	—	<1
111.07.06	1110706DW-7	H6-7樓男(左)	—	<1
111.07.06	1110706DW-8	H6-8樓男(左)	—	<1
111.07.06	1110706DW-9	H6-9樓男(左)	—	<1
111.07.06	1110706DW-10	H6-10樓男(左)	—	<1
111.07.06	1110706DW-11	H6-11樓男(左)	—	<1
111.07.06	1110706DW-12	H6-12樓男(左)	—	<1
111.07.06	1110706DW-13	H6-13樓男(左)	—	<1
111.07.06	1110706DW-14	H6-4樓女(左)	—	<1
111.07.06	1110706DW-15	H6-5樓女(左)	—	<1




南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
111.07.06	1110706DW-16	H6-6樓女(左)	—	<1
111.07.06	1110706DW-17	H6-7樓女(左)	—	<1
111.07.06	1110706DW-18	H6-8樓女(左)	—	<1
111.07.06	1110706DW-19	H6-9樓女(左)	—	5
111.07.06	1110706DW-20	H6-10樓女(左)	—	<1
111.07.06	1110706DW-21	H6-11樓女(左)	—	<1
111.07.06	1110706DW-22	H6-12樓女(左)	—	<1
111.07.06	1110706DW-23	H6-13樓女(左)	—	<1
111.07.06	1110706DW-24	H6-3樓男內	—	<1
111.07.06	1110706DW-25	H6-3樓男外	—	<1
111.07.06	1110706DW-26	H6-3樓女內	—	<1
111.07.06	1110706DW-27	T-0001前	—	<1
111.07.06	1110706DW-28	H6-1樓(右)	—	<1
111.07.06	1110706DW-29	H6-4樓男(右)	—	<1
111.07.06	1110706DW-30	H6-5樓男(右)	—	<1



南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
111.07.06	1110706DW-31	H6-6樓男(右)	—	<1
111.07.06	1110706DW-32	H6-7樓男(右)	—	<1
111.07.06	1110706DW-33	H6-8樓男(右)	—	<1
111.07.06	1110706DW-34	H6-9樓男(右)	—	<1
111.07.06	1110706DW-35	H6-10樓男(右)	—	<1
111.07.06	1110706DW-36	H6-11樓男(右)	—	<1
111.07.06	1110706DW-37	H6-12樓男(右)	—	<1
111.07.06	1110706DW-38	H6-13樓男(右)	—	<1
111.07.06	1110706DW-39	H6-4樓女(右)	—	<1
111.07.06	1110706DW-40	H6-5樓女(右)	—	<1
111.07.06	1110706DW-41	H6-6樓女(右)	—	<1
111.07.06	1110706DW-42	H6-7樓女(右)	—	<1
111.07.06	1110706DW-43	H6-8樓女(右)	—	<1
111.07.06	1110706DW-44	H6-9樓女(右)	—	<1
111.07.06	1110706DW-45	H6-10樓女(右)	—	<1



南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
111.07.06	1110706DW-46	H6-11樓女(右)	—	<1
111.07.06	1110706DW-47	H6-12樓女(右)	—	<1
111.07.06	1110706DW-48	H6-13樓女(右)	—	<1
111.07.06	1110706DW-49	T-1F樓梯間(靠男廁)	—	<1
111.07.06	1110706DW-50	T-1F樓梯間(靠女廁)	—	<1
111.07.06	1110706DW-51	T-0111前	—	<1
111.07.06	1110706DW-52	T-2F樓梯間(靠男廁)	—	<1
111.07.06	1110706DW-53	T-2F樓梯間(靠女廁)	—	<1
111.07.06	1110706DW-54	T-3F樓梯間(靠男廁)	—	<1
111.07.06	1110706DW-55	T-3F樓梯間(靠女廁)	—	<1
111.07.06	1110706DW-56	T-306前(靠西南面)	—	<1
111.07.06	1110706DW-57	T-4F樓梯間(靠男廁)	—	<1
以下空白				

