

南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
111.01.03	1110103DW-16	I棟9F	—	<1
111.01.03	1110103DW-17	I棟10F	—	<1
111.01.03	1110103DW-18	J102旁	—	<1
111.01.03	1110103DW-19	J202旁	—	<1
111.01.03	1110103DW-20	J402旁	—	<1
111.01.03	1110103DW-21	P301	—	<1
111.01.03	1110103DW-22	P501	—	<1
111.01.03	1110103DW-23	S-1F東北	—	<1
111.01.03	1110103DW-24	S-1F西北	—	<1
111.01.03	1110103DW-25	S-2F西北	—	<1
111.01.03	1110103DW-26	S-2F東南	—	<1
111.01.03	1110103DW-27	S-3F西南	—	<1
111.01.03	1110103DW-28	S-3F東南	—	<1
111.01.03	1110103DW-29	S-3F西北	—	<1
111.01.03	1110103DW-30	S-4F西北	—	<1



南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
111.01.03	1110103DW-31	S-4F 東南	—	<1
111.01.03	1110103DW-32	S-4F 東北	—	<1
111.01.03	1110103DW-33	S-5F 東北	—	<1
111.01.03	1110103DW-34	S-5F 東南	—	<1
111.01.03	1110103DW-35	S-5F 西北	—	<1
111.01.03	1110103DW-36	S-6F 西南	—	<1
111.01.03	1110103DW-37	S-6F 東南	—	<1
111.01.03	1110103DW-38	S-7F 東南	—	<1
111.01.03	1110103DW-39	Z-2樓	—	<1
111.01.03	1110103DW-40	Z-園藝工寮	—	<1
111.01.03	1110103DW-41	H3-BF 交誼廳	—	<1
111.01.03	1110103DW-42	H3-1F 交誼廳	—	<1
111.01.03	1110103DW-43	H3-2F 東邊	—	<1
111.01.03	1110103DW-44	H3-2F 西邊	—	<1
111.01.03	1110103DW-45	H3-3F 東邊	—	<1



南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
111.01.03	1110103DW-1	B100前	—	<1
111.01.03	1110103DW-2	B304前	—	<1
111.01.03	1110103DW-3	C202前	—	<1
111.01.03	1110103DW-4	C303	—	<1
111.01.03	1110103DW-5	C夜間部	—	<1
111.01.03	1110103DW-6	D102前	—	<1
111.01.03	1110103DW-7	D202前	—	<1
111.01.03	1110103DW-8	I棟1F	—	<1
111.01.03	1110103DW-9	I棟2F	—	<1
111.01.03	1110103DW-10	I棟3F	—	<1
111.01.03	1110103DW-11	I棟4F	—	<1
111.01.03	1110103DW-12	I棟5F	—	<1
111.01.03	1110103DW-13	I棟6F	—	<1
111.01.03	1110103DW-14	I棟7F	—	<1
111.01.03	1110103DW-15	I棟8F	—	<1



南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
111.01.03	1110103DW-46	H3-3F西邊	—	<1
111.01.03	1110103DW-47	H3-4F東邊	—	<1
111.01.03	1110103DW-48	H3-4F西邊	—	<1
111.01.03	1110103DW-49	H3-5F東邊	—	<1
111.01.03	1110103DW-50	H3-5F西邊	—	<1
111.01.03	1110103DW-51	H3-6F東邊	—	<1
111.01.03	1110103DW-52	H3-6F西邊	—	<1
111.01.03	1110103DW-53	H3-7F東邊	—	<1
111.01.03	1110103DW-54	H3-7F西邊	—	<1
111.01.03	1110103DW-55	H5-5舍2F	—	<1
111.01.03	1110103DW-56	Q-1樓工廠	—	<1
111.01.03	1110103DW-57	Q-1樓半	—	<1
以下空白				

