

南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
108.01.07	1080107DW-1	H6-13樓男(左)	-	<1
108.01.07	1080107DW-2	H6-4樓女(右)	-	<1
108.01.07	1080107DW-3	H6-5樓女(右)	-	<1
108.01.07	1080107DW-4	H6-6樓女(右)	-	<1
108.01.07	1080107DW-5	H6-7樓女(右)	-	<1
108.01.07	1080107DW-6	H6-8樓女(右)	-	<1
108.01.07	1080107DW-7	H6-9樓女(右)	-	<1
108.01.07	1080107DW-8	H6-10樓女(右)	-	<1
108.01.07	1080107DW-9	H6-11樓女(右)	-	<1
108.01.07	1080107DW-10	H6-12樓女(右)	-	<1
108.01.07	1080107DW-11	H6-13樓女(右)	-	1
108.01.07	1080107DW-12	H6-3樓男內	-	<1
108.01.07	1080107DW-13	H6-3樓男外	-	<1
108.01.07	1080107DW-14	H6-3樓男中	-	1
108.01.07	1080107DW-15	H6-3樓女外	-	<1

檢驗室主管：李進平

南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
108.01.07	1080107DW-16	H6-1樓	—	1
108.01.07	1080107DW-17	H6-4樓男	—	<1
108.01.07	1080107DW-18	H6-5樓男	—	<1
108.01.07	1080107DW-19	H6-6樓男	—	<1
108.01.07	1080107DW-20	H6-7樓男	—	<1
108.01.07	1080107DW-21	H6-8樓男	—	<1
108.01.07	1080107DW-22	H6-9樓男	—	<1
108.01.07	1080107DW-23	H6-10樓男	—	3
108.01.07	1080107DW-24	H6-11樓男	—	<1
108.01.07	1080107DW-25	H6-12樓男	—	1
108.01.07	1080107DW-26	H6-13樓男(右)	—	<1
108.01.07	1080107DW-27	H6-4樓女(左)	—	1
108.01.07	1080107DW-28	H6-5樓女(左)	—	<1
108.01.07	1080107DW-29	H6-6樓女(左)	—	<1
108.01.07	1080107DW-30	H6-7樓女(左)	—	<1

檢驗室主管：陳建明

南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
108.01.07	1080107DW-31	H6-8樓女(左)	—	<1
108.01.07	1080107DW-32	H6-9樓女(左)	—	<1
108.01.07	1080107DW-33	H6-10樓女(左)	—	<1
108.01.07	1080107DW-34	H6-11樓女(左)	—	<1
108.01.07	1080107DW-35	H6-12樓女(左)	—	<1
108.01.07	1080107DW-36	H6-13樓女(左)	—	<1
108.01.07	1080107DW-37	C夜間部	—	<1
108.01.07	1080107DW-38	S-2F西北	—	<1
108.01.07	1080107DW-39	S-2F東南	—	<1
108.01.07	1080107DW-40	S-6F西南	—	<1
108.01.07	1080107DW-41	S-6F東南	—	<1
108.01.07	1080107DW-42	Z-1樓	—	<1
108.01.07	1080107DW-43	L-校安中心旁	—	<1
108.01.07	1080107DW-44	L-文書組旁	—	<1
108.01.07	1080107DW-45	E-2樓西北	—	2

檢驗室主管：[Handwritten Signature]

南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
108.01.07	1080107DW-46	E-3樓西北	—	<1
108.01.07	1080107DW-47	E-4樓西北	—	<1
108.01.07	1080107DW-48	E-5樓西北	—	<1
108.01.07	1080107DW-49	E-6樓西北	—	<1
108.01.07	1080107DW-50	E-7樓西北	—	<1
108.01.07	1080107DW-51	E-9樓西北	—	<1
108.01.07	1080107DW-52	E-10樓西北	—	<1
108.01.07	1080107DW-53	E-11樓西北	—	<1
108.01.07	1080107DW-54	E-12樓西北	—	<1
108.01.07	1080107DW-55	E-13樓西北	—	<1
以下空白				

檢驗室主管： 