



南台科技大學

飲用水水質檢驗結果報告總表

測定日期 103/07/08

樣本編號	測定位置	測定項目	容許濃度標準	測定結果	結果判定
E07080068	Q4樓半(Q4)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07080069	Q2樓半(Q3)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07080070	Q1樓半(Q2)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07080071	Q棟一樓工廠(Q1)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07080072	R501(R3)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07080073	R301(R2)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07080074	R101(R1)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07080075	T0406前(T13)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	4 CFU/100mL	合格
E07080076	T0402靠男廁(T11)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07080077	T0409靠女廁(T10)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07080078	T0314靠男廁(T6)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	1 CFU/100mL	合格
E07080079	T0303旁靠女廁(T7)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07080080	T0203前靠西南面(T8)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07080081	T0314旅行社內(T9)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07080082	T0202靠男廁(T4)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07080083	T0205靠女廁(T5)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07080084	T0105旁靠女廁(T2)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07080085	T0102旁靠男廁(T1)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07080086	T0111前(T3)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07080087	T0001前(T12)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07080088	N508(N3)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07080089	N308(N2)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07080090	N104(N1)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07080091	13樓男(H6-11)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07080092	12樓男(H6-10)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07080093	11樓男(H6-9)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07080094	10樓男(H6-8)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07080095	9樓男(H6-7)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07080096	8樓男(H6-6)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07080097	7樓男(H6-5)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07080098	6樓男(H6-4)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格

分析實驗是名稱：兆鼎檢驗科技有限公司工業衛生實驗室

認可證號：環署環檢字第134號





南台科技大學

飲用水水質檢驗結果報告總表

測定日期 103/07/08

樣本編號	測定位置	測定項目	容許濃度標準	測定結果	結果判定
E07080099	5樓男(H6-3)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07080100	4樓男(H6-2)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07080101	13樓女(H6-21)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07080102	12樓女(H6-20)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07080103	11樓女(H6-19)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07080104	10樓女(H6-18)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07080105	9樓女(H6-17)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07080106	8樓女(H6-16)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07080107	7樓女(H6-15)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07080108	6樓女(H6-14)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07080109	5樓女(H6-13)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07080110	4樓女(H6-12)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07080111	幼稚園(H6-22)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07080112	13樓西北(E14)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07080113	6樓EMB(E15)	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格

分析實驗是名稱：兆鼎檢驗科技有限公司工業衛生實驗室

認可證號：環署環檢字第134號

